

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/magnes-rdzen-ruchomy-hiblow-hp60-hp80-oryginalny-p-785.html>



## Magnes (rdzeń ruchomy) do dmuchawy Hiblow HP 60/80 – oryginalna część zamienna do regeneracji dmuchawy

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>228,00 zł</b>                                          |
| Cena netto       | <b>185,37 zł</b>                                          |
| Dostępność       | <b>Produkt na zamówienie - wysyłka do 3 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 3 dni roboczych</b>                                 |
| Numer katalogowy | <b>G0785</b>                                              |
| Kod producenta   | <b>KAT00421</b>                                           |

### Opis produktu

#### Magnes (rdzeń ruchomy) do dmuchawy Hiblow HP 60/80 – oryginalna część zamienna

**Magnes (rdzeń ruchomy) do dmuchawy Hiblow HP-60 i Hiblow HP-80** to oryginalna część zamienna odpowiedzialna za prawidłową pracę mechanizmu napędowego dmuchawy membranowej. Zużyty lub uszkodzony rdzeń może powodować spadek wydajności, zwiększony hałas, nierówną pracę urządzenia, a nawet całkowite zatrzymanie napowietrzania. Wymiana magnesu pozwala przywrócić pełną sprawność dmuchawy i wydłużyć jej żywotność.

#### Kiedy należy wymienić rdzeń ruchomy?

Uszkodzenie rdzenia ruchomego najczęściej występuje w wyniku wieloletniej eksploatacji lub pracy z zużytymi membranami. Jeżeli dmuchawa pracuje głośniejsze niż zwykle, ma obniżoną wydajność, występują drgania lub urządzenie przestało prawidłowo tłoczyć powietrze, warto sprawdzić stan magnesu oraz pozostałych elementów napędowych.

#### Dlaczego warto jednocześnie wymienić membrany?

Podczas wymiany rdzenia ruchomego zaleca się również montaż nowego zestawu membran oraz filtra powietrza. Zużyte membrany zwiększają obciążenie układu napędowego, co może prowadzić do szybszego zużycia nowych części. Kompleksowy serwis pozwala przywrócić fabryczne parametry pracy dmuchawy oraz ograniczyć ryzyko kolejnych awarii.

### Najważniejsze zalety

- oryginalna część zamienna Hiblow,
- idealne dopasowanie do modeli HP-60 i HP-80,
- przywraca prawidłową pracę dmuchawy,
- zmniejsza hałas i drgania urządzenia,
- wydłuża żywotność dmuchawy membranowej,
- pozwala uniknąć kosztownej wymiany całego urządzenia,
- zalecany podczas kompleksowej regeneracji dmuchawy.

### Kompatybilność

- Hiblow HP-60,
- Hiblow HP-80.

---

## Postaw na oryginalne części Hiblow

Wybierając oryginalny magnes (rdzeń ruchomy) Hiblow, masz pewność idealnego dopasowania oraz zachowania parametrów pracy przewidzianych przez producenta. Aby zapewnić maksymalną trwałość naprawy, rekomendujemy jednoczesną wymianę membran oraz filtra powietrza. **Zamów oryginalny rdzeń ruchomy Hiblow HP 60/80 i przywróć swojej dmuchawie pełną wydajność oraz niezawodność na kolejne lata.**

## Bezpieczeństwo (GPSR)

### BIOPOLIS

Berzyna 91

64-200 Wolsztyn

tel. [+48 603 225 235](tel:+48603225235),

e-mail: [sklep@biopolis.pl](mailto:sklep@biopolis.pl)

## Poradnik eksperta

### Kiedy wymienić magnes (rdzeń ruchomy) w dmuchawie Hiblow HP 60/80?

#### Jaką rolę pełni magnes (rdzeń ruchomy) w dmuchawie Hiblow?

Rdzeń ruchomy jest jednym z najważniejszych elementów układu napędowego dmuchawy membranowej. Współpracuje z elektromagnesem, wprawiając membrany w ruch i umożliwiając skuteczne tłoczenie powietrza. Jego prawidłowe działanie ma bezpośredni wpływ na wydajność napowietrzania biologicznej oczyszczalni ścieków.

#### Co najczęściej powoduje uszkodzenie magnesu (rdzenia ruchomego)?

Najczęściej do uszkodzenia dochodzi wskutek wieloletniej eksploatacji, pracy z pękniętymi membranami lub przeciążenia dmuchawy. Ignorowanie pierwszych objawów może doprowadzić do uszkodzenia kolejnych podzespołów i znacznie zwiększyć koszty naprawy.

#### Jak rozpoznać zużyty magnes w dmuchawie Hiblow?

Jeżeli dmuchawa zaczyna pracować głośniejsze, pojawiają się wyraźne drgania, spada ilość tłoczonego powietrza lub urządzenie przerywa pracę, warto sprawdzić stan rdzenia ruchomego. W wielu przypadkach jego wymiana pozwala szybko przywrócić prawidłowe działanie całego urządzenia.

#### Dlaczego warto jednocześnie wymienić membrany i filtr powietrza?

Najlepsze efekty przynosi jednoczesna wymiana rdzenia ruchomego, membran oraz filtra powietrza. Wszystkie te elementy zużywają się podczas eksploatacji, dlatego kompleksowy serwis zwiększa niezawodność dmuchawy, wydłuża jej żywotność i ogranicza ryzyko kolejnych awarii.

#### Oryginalny magnes Hiblow czy zamiennik - co wybrać?

Oryginalne części Hiblow gwarantują idealne dopasowanie oraz zachowanie parametrów pracy przewidzianych przez producenta. Przekłada się to na większą trwałość, cichszą pracę, wyższą wydajność napowietrzania oraz bezpieczeństwo całej instalacji.

#### Jak wydłużyć żywotność dmuchawy Hiblow HP 60/80?

Regularna kontrola stanu magnesu, membran i filtra powietrza pozwala utrzymać dmuchawę w doskonałej kondycji przez wiele lat. Wykonywanie okresowego serwisu zmniejsza ryzyko awarii, poprawia wydajność napowietrzania oraz ogranicza koszty eksploatacji.

#### Wymień zużyty magnes i przywróć pełną sprawność dmuchawy

---

Zużyty rdzeń ruchomy może znacząco obniżyć wydajność dmuchawy i wpłynąć na pracę całej biologicznej oczyszczalni ścieków. **Wybierz oryginalny magnes (rdzeń ruchomy) Hiblow HP 60/80 i zapewnij swojej dmuchawie cichą, wydajną oraz niezawodną pracę przez długie lata.**